

# Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 147



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

**Outrup Vinduer og Døre**

**Outrup Vinduer og Døre A/S**

Outrupstræde 31  
7900 Nykøbing Mors

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

19. april 2024

*Thomas Luffelsen*  
Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

# Dansk Indeklima Mærkning

## Certifikat nr. 147

Indehaver af mærkningstilladelse:

**Outrup Vinduer og Døre A/S**

Outrupstræde 31  
7900 Nykøbing Mors

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

**Outrup Vinduer og Døre**

General labelling criteria, 6th edition, 2018  
Windows and exterior doors, 4th edition, 2018

4. april 2020

Dørelement, imprægneret/overfladebehandlet iht. system 4

Vurdering af produktgruppe

**EMISSIONSKLASSE 1**

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

| Emission målt efter 28 døgn |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| TVOC <sub>28</sub>          | < 0,005 mg/m <sup>3</sup> |
| Formaldehyd <sub>28</sub>   | < 0,003 mg/m <sup>3</sup> |

  

| Sensorisk bedømmelse |         |
|----------------------|---------|
| Tidsværdi            | 10 døgn |

### Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

| Emission målt efter 3 døgn |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| TVOC                       | ≤ 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| EU CARC 1A og 1B           | ≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup> |

  

| Emission målt efter 28 døgn |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sum af TVOC og SVOC med LCI | ≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>   |
| EU CARC 1A og 1B            | ≤ 0,001 mg/m <sup>3</sup> |
| R-værdi                     | ≤ 1                       |

  

| Sensorisk bedømmelse |           |
|----------------------|-----------|
| Tidsværdi            | ≤ 30 døgn |

|                          |                           |   |      |                   |
|--------------------------|---------------------------|---|------|-------------------|
| <b>Emissionsklasse 1</b> | TVOC <sub>28</sub>        | ≤ | 0,5  | mg/m <sup>3</sup> |
|                          | Formaldehyd <sub>28</sub> | ≤ | 0,01 | mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionsklasse 2</b> | TVOC <sub>28</sub>        | ≤ | 1,0  | mg/m <sup>3</sup> |
|                          | Formaldehyd <sub>28</sub> | ≤ | 0,06 | mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionsklasse 3</b> | TVOC <sub>28</sub>        | ≤ | 1,0  | mg/m <sup>3</sup> |
|                          | Formaldehyd <sub>28</sub> | ≤ | 0,1  | mg/m <sup>3</sup> |

### Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samlingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning